



OSWIECLENIE SALI
ZABEZPIECZENIA
L1 F6
L2 F7
L3 F8
PRZEWÓD YDYz 3x1,5 DO PUSZKI
dalej YDYz 3x2,5 do opraw

EsR = 500LX

- UWAGI:**
1. Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDYz 3 x 1,5 (YDYp 3 x 1,5) w zależności od potrzeb
 2. Instalacje oświetlenia sali wykonać przewodem YDYz 5 x 4 do puszek dalej YDYz 3 x 2,5 do opraw
 3. W łazienkach, umywalniach, wc, na zewnątrz stosować osprzęt szczelny
 4. Łączniki instalować na wys. 1,4m od poziomu posadzki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
PRZYBIE			
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
0/1	sala sportowa	-----	629,50 m ²
0/2	magazyn sprzętu gimnastycznego	plytki granitogres.	18,00 m ²
0/3	magazyn sprzętu sportowego	plytki granitogres.	18,00 m ²
0/4	pokój instruktora	wykładzina dywan.	12,50 m ²
0/5	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne	4,00 m ²
0/6	przedsiónek	plytki granitogres.	4,00 m ²
0/7	hol wejściowy + komunikacja	-----	144,50 m ²
0/8	magazyn sprzętu ogrodowego	plytki granitogres.	7,00 m ²
0/9	magazyn sprzętu boiskowego	plytki granitogres.	19,00 m ²
0/10	umywalnia + wc	plytki ceramiczne	11,75 m ²
0/11	szatnia damska	plytki ceramiczne	16,00 m ²
0/12	szatnia męska	plytki ceramiczne	16,00 m ²
0/13	umywalnia + wc	plytki ceramiczne	13,75 m ²
0/14	szatnia męskiej	plytki ceramiczne	4,00 m ²
0/15	wc męskie	plytki ceramiczne	2,75 m ²
0/16	szatnia męska	plytki ceramiczne	16,75 m ²
0/17	umywalnia szatni męskiej	plytki ceramiczne	14,25 m ²
0/18	toaleta szatni męskiej	plytki ceramiczne	7,25 m ²
0/19	szatnia szatni damskiej	plytki ceramiczne	4,00 m ²
0/20	wc damskie	plytki ceramiczne	2,75 m ²
0/21	szatnia damska	plytki ceramiczne	16,75 m ²
0/22	umywalnia szatni damskiej	plytki ceramiczne	14,25 m ²
0/23	toaleta szatni damskiej	plytki ceramiczne	7,25 m ²
0/24	sauna	-----	6,00 m ²
0/25	wypoczywalnia	plytki ceramiczne	13,00 m ²
0/26	natrysk + wc	plytki ceramiczne	4,75 m ²
0/27	szatnia sauny	plytki ceramiczne	4,00 m ²
0/28	pomieszczenie techniczne	plytki granitogres.	12,50 m ²
0/29	pomieszczenie gospodarcze	plytki granitogres.	3,00 m ²
0/30	wc + natrysk męskie - niepełnos.	plytki ceramiczne	6,00 m ²
0/32	sala rehabilitacyjna	wykładzina dywan.	35,00 m ²
0/33	szatnia męska	plytki ceramiczne	9,00 m ²
0/34	toaleta + natrysk szatni męskiej	plytki ceramiczne	4,75 m ²
0/35	siłownia	wykładzina dywan.	45,00 m ²
0/36	szatnia damska	plytki ceramiczne	9,00 m ²
0/37	toaleta + natrysk szatni damskiej	plytki ceramiczne	4,75 m ²
0/38	pomieszczenie magazynowe	plytki ceramiczne	4,00 m ²
0/39	pomieszczenie magazynowe	plytki ceramiczne	4,00 m ²
PIĘTRO - ŁĄCZNIK			
1/1	komunikacja	-----	103,00 m ²
1/2	loggia	plytki granitogres.	4,00 m ²
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			1331,75 m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			1593,75 m ²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			1574,00 m ²
KUBATURA			10 380,91 m ³

- TCS 125 2 x TL-D 58W EL O
- PACYFIC OPK TCW 115 2x TL-D58W EI PI (wc łazienki)
- PACYFIC FCW 196 2x PL-L18W EI PI
- FWC 121 1x PL-C18W EI PI
- 16ALOK 1400SS Z KRATĄ
- MWF 330 TEMPO 3 1x HPI 250W
- OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

UWAGA!
Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz branżowymi

STADIUM P.W.
 BRANŻA elektr.
 REWIZJA
 DATA 05.08
 SKALA 1:100
 NR RYS. 1E
 aktual.

PROJEKTOWAŁ:
 mgr inż. Zbigniew Solak
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacje elektryczne bez ograniczeń
 NN-8345/1284/88

SPRAWDZIŁ:
 mgr inż. Zbigniew Jankun
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacje elektryczne bez ograniczeń
 GP 7342/1686/92

OBJEKT
 "ROZBUDOWA GIMNAZJUM nr 2 PRZY ULICY CHOPINA 36 w TRZCIANCE" działka nr 1208/2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance

INWESTOR
 GMINA TRZCIANKA reprezentowana przez Marka Kupcia - Burmistrza Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-880 Trzcianka

ISTNIEJĄCY BUDYNEK